

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 2/_____**

с.Мартук
Место составления

29.03.2023 г.
Время 16:50

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 2 от 09.03.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль
Коваленко Тарас Васильевич- начальник ОЧС Мартукского района
Бондаренко Сергей Александрович- старший инженер ОЧС
Акназаров Нурлан Утегенович- инженер ОЧС

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнесидентификационный номер (ИИН/БИН)
970740001975, Коммунальное государственное учреждение «Аккайынская общеобразовательная средняя школа» государственного учреждения «Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Аккайынская общеобразовательная средняя школа, АКТЮБИНСКАЯ, МАРТУКСКИЙ, Аккайын, Акбулак (УЛИЦА), 1А.

5. Срок проведения проверки 17.03.2023 - 29.03.2023

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)

Аккайынская общеобразовательная средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции чердачного помещения, с составление протокола испытаний. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-22)	П.38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В здании на окнах сняты рукаятки для открывания запоров. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 28)	П.41 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Школа не обеспечена достаточным	П. 51 Проверочный лист в сфере

	количеством первичных средств пожаротушения (огнетушитель). (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 18)	государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Противопожарное водоснабжение находится в не исправном состоянии. (Пожарные краны не обеспечены достаточным давлением для пожаротушения, в связи с поломкой насоса). (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-1571)	П. 108 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Пожарные краны не проверяются на водоотдачу и работоспособность (проверку проводить не реже двух раз в год (весной и осенью с оформлением акта и протокола испытания). (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-1585)	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики отсутствует документация. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункты 1, 2, 3, 4, 5 пункта 70)	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Не производится техническое освидетельствования систем и установок пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем и установок с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению. (Правила пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 74, 75)	П. 123 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

ознакомлено  Закиров Т.Х.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

замечаний и возражений нет  Закиров Т.Х.

Приложение на « 3 » листах

« 29 » 03 2023г.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.