

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 21/_____

Мартукский с.о.
Место составления

29.05.2024 г.
Время 15:22

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 21 от 13.05.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
СЕРИКПАЕВ АЛИМЖАН СЕРИКПАЕВИЧ - Начальник отдела
АКНАЗАРОВ НУРЛАН УТЕГЕНОВИЧ - инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)

970740001975, Коммунальное государственное учреждение «Аккайынская общеобразовательная средняя школа» государственного учреждения «Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Аккайынская общеобразовательная средняя школа, Актюбинская область, Мартукский район, Аккайын, Акбулак (улица), 1А.

5. Период проведения проверки 23.05.2024 - 29.05.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Аккайынская общеобразовательная средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 41 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Установить на окнах рукаятки для открывания запоров. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 28); срок устранения: 30.07.2024

2	П. 108 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести в исправное рабочее состояние противопожарное водоснабжение (Обеспечить давление в сети). (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-1571); срок устранения: 30.07.2024
3	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Произвести испытания на водоотдачу и работоспособность в пожарных кранах с оформлением акта и протокола испытания, согласно приложения 14 (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-1585); срок устранения: 30.07.2024
4	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В школе пожарную сигнализацию, привести в рабочее состояние. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 6); срок устранения: 30.07.2024
5	П. 123 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Произвести техническое освидетельствования систем и установок пожарной автоматики с участием представителей заказчика и монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации, по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам. (Правила пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 74 ,75);

срок устранения: 30.07.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

ознакомлен *75*

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Александров И. И. *И. И.*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

получил *75*

«25» 05 2024 г.

